

- Kazan pompalarını tek başına temin ettiğiniz durumlarda her kazanın altında mutlaka taahhütçü tarafında sağlanan emniyet ventili(6 bar),gaz vanası,kapatma vanaları ve çekvalf bulunmalıdır.
- Sekonder devre pompalarının enerji beslemeleri elektrik panosuna çekilecek ve çektikleri güçte göre kontaktör ve pako şalter konulacak şekilde dizayn edilecektir.
- Sistemde kullanılacak haberleşme ve sensör kabloları LIYCY-TP tip blendajlı olmalıdır.
- Testesatta kullanılacak su niteliği, cihazların ilgili planlama kitaplarındaki şartlara uygun olmalıdır.
- Bu akış şeması referans bir tesisat şeması olup, saha uygulamalarında ilgili planlama kitapçıkları dikkate alınmalıdır.

Ref 6720859645

Date 10.06.2017

Buderus

Buderus GB162 Duvar Tip Yoğuşmalı Kazan 4ÜYV+2Boylar Akış Şeması(2 - 4 KAZANA KADAR)

