-Kazan pompalarını tek başına temin ettiğiniz durumlarda her kazanın altında mutlaka taahütçü tarafında sağlanan emniyet ventili(6 bar),gaz vanası,kapatma vanaları ve çekvalf bulunmalıdır.

-Pompalarının enerji beslemeleri elektrik panosuna çekilecek ve çektikleri güce göre kontaktör ve pako şalter konulacak şekilde dizayn edilecektir.

-Sekonder devrede panel ve modüllerimiz tarafından kontrol edilen üç yollu vanaların enerji beslemeleri 220 volt olmalıdır.

-Sistemde kullanılacak haberleşme ve sensör kabloları LIYCY-TP tip blendajlı olmalıdır.

-Tesisatta kullanılacak su niteliği, cihazların ilgili planlama kitaplarındaki şartlara uygun olmalıdır.

-Bu akış şeması referans bir tesisat şeması olup, saha uygulamalarında ilgili planlama kitapçıkları dikkate alınmalıdır.



-Daha fazla kazan adeti olması durumunda kaskad modülü(FM-CM) sayıları aşağıdaki gibidir.
6 - 9 kazan : 2 adet FM-CM
10 -13 kazan : 3 adet FM-CM
14 -16 kazan : 4 adet FM-CM

SEMBOLLER

SEMBOL	AÇIKLAMA
	KÜRESEL VANA
	SÜRGÜLÜ VANA
	KELEBEK VANA
	VANA
	ÇEKVALF
	HAVA TÜPÜ
	TİTREŞİM YUTUCU
	MANOMETRE
	TERMOMETRE
	PİSLİK TUTUCU
	SİRKÜLASYON POMPASI
	BALANS VANASI
	ÜÇ YOLLU MOTORLU VANA
	İKİ YOLLU MOTORLU VANA
	OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI
	EMNİYET VENTİLİ
	EN1717 Uyarınca Sistemleri Birbirinden Ayırma



TOPLAM SİSTEM KAPASİTESİ (kW)	DAĞ. ΔT=15°C için (m³/h)	DENGE KABI İÇ ÇAP(mm) D	GİRİŞ/ÇIKIŞ DIŞ ÇAP(mm) Ø
29	1,7	65	32
43	2,5	80	40
70	4,0	100	50
100	5,7	125	65
140	8	150	65
210	12	200	80
350	20	200	100
550	32	250	125
900	52	300	150
1300	75	350	150
1750	100	400	200
2500	145	450	200
3000	175	500	200
3500	200	550	250
4000	230	600	250
4500	260	650	250
5000	290	700	250
5500	315	750	300
6000	345	800	300
7000	400	850	300
8000	460	900	350
9000	515	1000	350
10.000	575	1000	350
12.000	690	1100	350
14.000	800	1200	350
15.000	860	1250	350
17.000	975	1350	400
20.000	1150	1450	400

DİKKAT: DENGE KABI DİK MONTE EDİLMELİDİR.

AVANTAJLAR:

- Kazan devresi ile sistem devresi arasında hidrolik eklemlenme olmaz.
- Kazanlar ve sistem zorlan ogsun su debisi altında çalışır.
- Isıtma devresi kontrol sistemlerinden bağımsız olarak tek veya çok kazanlı sistemlerde kullanılabilir.
- Denge kabının iki tarafındaki ayar elemanları (üç yollu vana v.s.) optimal çalışır.
- Kazan devresi ve ayar elemanları daha problemsiz boyutlandırılır.

DENGE KABININ BOYUTLANDIRILMASI:

Denge kabının sağlıklı çalışması için doğru boyutlandırma yapmak gerekir. Tasarsal iletimi, gidiş ve dönüş arasında pratik olarak basınç düşürmü olmayacak şekilde yapılmalıdır. Kısaca, arma su miktarı için

0,1-0,2 m/sn su hızı ile hesap yapılmalıdır. Bunun için yukarıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.

Kazan çıkış suyu sıcaklığı, denge kabının üstüne kesmesi ölçülmelidir. Bunun için kabın üstüne 1/2" manşon kaynatılmalı, ayrıca hava alınmalı konmalıdır.

DENGE KABI BOYUTLARI

Ref	6721860815
Date	13.05.2024
Statü	Halka Açık

Buderus

Buderus GB272 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan 2 ÜYV + 2 Boyler Akış Şeması (Denge Kablı) Logamatic 5313